

Bezugsjahr: 2024

Veröffentlichungen nach EnWG

Strom: Netzrelevante Daten (§23c Abs. 3 EnWG)

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast	5.072 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§23c (3) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§23c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.737 kW
	Summenlast der Netzverluste	0 kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.737 kW
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	5.076 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	11.920.485 kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	10.571.970 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	2.826.284 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§23c (3) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.